



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C- ВУ.ЛБ68.Н.00156/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИННИМАКС Профешнл Коутинге Рус» (ООО «ЛИННИМАКС Рус»). ОГРН 1027700588904.
Адрес: 125493, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВАНГАРДНАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 2, ОФИС 304.
Телефон: +7(495) 660-08-49, адрес электронной почты: info@linnimax.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное унитарное предприятие «ДИСКОМ». УНП 809000076.
Адрес: 224004, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест».
Телефон: +375162559679, адрес электронной почты: info@saragol.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, г. Москва, Горбунова ул., д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещ. 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б. этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает декоративно-отделочные на основе полимерной штукатурки фасадной, марок: Sapatect Fassadenputz Pro R20, LINNIMAX Acryl Master Putz R20 (ЛИННИМАКС Акрил Мастер Пуц Р20), толщиной сухого слоя 2,0 мм, расходом на один слой 2,7 кг/м², выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22.110
код ТН ВЭД: 3214 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (Слабогорючие);
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1 (Трудновоспламеняемые);
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (С умеренной дымообразующей способностью).
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 (Малоопасные по токсичности продуктов горения).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № ШПБ-1603/11-2023 от 21.11.2023 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акт анализа состояния производства № 06-ОС/28-09/23 от 12.10.2023 года, проведенный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (свидетельство о подтверждении компетентности №РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: хранить в крытых складах вдали от открытых источников огня.
Гарантийный срок – 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.11.2023 по 26.11.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

006458