



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C- RU.ПБ68.Н.00164/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИННИМАКС Профешнл Коутингс Рус»  
(ООО «ЛИННИМАКС Рус»). ОГРН 1027700588904.  
Адрес: 125493, Россия, город Москва, улица Авангардная, дом 3, помещение 2, офис 304.  
Телефон: +7(495) 660-08-49, адрес электронной почты: info@linnimax.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИННИМАКС Профешнл Коутингс Рус»  
(ООО «ЛИННИМАКС Рус»). ОГРН 1027700588904.  
Адрес: 142850, Россия, Московская область, Ступинский район, рп Малино,  
Воскресенское шоссе, вл. 23, стр. 1.  
Телефон: +7(495) 660-08-49, адрес электронной почты: info@linnimax.ru.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная  
Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия,  
г. Москва, Горбунова ул., д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помеш. 1, комната 4 (14208).  
Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва,  
улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер  
РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Смеси сухие строительные штукатурные на смешанных минеральных вяжущих, марок:  
LINNIMAX Restaurierputz, LINNIMAX Restaurierspachtel, толщиной сухого слоя от 3 до  
10 мм, расходом на один миллиметр толщины от 1,3 до 1,5 кг/м<sup>2</sup>, выпускаемые по  
ТУ 23.64.10-007-53815966-2023.  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.64.10.110  
код ТН ВЭД: 3214 90 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1 – Группа горючести – НГ (Негорючие).

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1696/11-2023 от 30.11.2023 г., выданный  
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная  
Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).  
Схема сертификации 2с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат системы менеджмента качества № МСС-180.2023-СМК, выданный 24.10.2023  
года. Органом по сертификации системы менеджмента Общества с ограниченной  
ответственностью "Международная Служба Сертификации", аттестат № RA.RU.13ИФ19.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
СВЕДЕНИЯ**

Условия хранения: в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность  
упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не  
более 70 %. Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 30.11.2023 по 29.11.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Е.А. Медведева

006544